

znak postępowania: DA-271-2/21

Kraków, 20.12.2021 r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SWZ nr 2

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej**, zostały złożone następujące pytania:

1. Prosimy o sprecyzowanie (także w formie graficznej) zakresu projektu zagospodarowania terenu, ponieważ w OPZ jest określony w sposób niejednoznaczny jako "...w strefie dojścia do projektowanej klatki schodowej i windy (cel: skomunikowanie windy i klatki schodowej z częścią ekspozycyjną w skrzydle zachodnim budynku!!! wzdłuż elewacji od strony ogrodu)".
2. Czy w ramach PZT należy uwzględnić gruntowe sondy i kolektory zasilające pompę ciepła?
3. Czy zamówienie obejmuje projekt pompy ciepła, wg projektu budowlanego zlokalizowanej obok pomieszczenia wymiennikowni?
4. Jeżeli tak, to czy pompa ciepła (będąca dodatkowym źródłem ciepła oraz źródłem chłodu dla budynku) ma być zaprojektowana tylko na potrzeby poddasza czy całego budynku?
5. Jeżeli pompa ciepła ma być zaprojektowana na potrzeby całego budynku to prosimy o podanie bilansu chłodu, ponieważ takiej informacji brak w załączonym Podstawowym Projekcie Budowlanym.

6. Czy centrale wentylacyjne zlokalizowane na poddaszu, a obsługujące inne kondygnacje budynku są objęte przedmiotem zamówienia?
7. Prosimy o podanie parametrów temperaturowych i wilgotnościowych dla pomieszczeń ekspozycyjnych na poddaszu.
8. Prosimy o udostępnienie ekspertyzy pożarowej oraz Postanowienia Komendanta PSP.
9. Prosimy o udostępnienie innych ekspertyz (jeżeli były opracowane) dot. odstępstw od obowiązujących warunków technicznych.

Udzielono następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w załączeniu zamieszcza rysunek pokazujący zakres projektu zagospodarowania terenu dotyczący celu: skomunikowanie windy i klatki schodowej z częścią ekspozycyjną w skrzydle zachodnim budynku wzdłuż elewacji od strony ogrodu - PLIK: ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA TERENU-KOMUNIKACJA.JPG. (zał. nr 2 do niniejszej modyfikacji).

Ad. 2

Nie, nie należy uwzględniać.

Ad. 3

Nie, zamówienie nie obejmuje pompy ciepła.

Ad. 4

Jw.

Ad. 5

Zamówienie nie obejmuje pompy ciepła.

Ad. 6

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, dalej „OPZ” (część opisowa projektu budowlanego, str. 33): *„Instalacja wentylacji mechanicznej dla całości budynku składać się będzie z sześciu systemów wentylacji obsługiwanych przez 6 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych nawiewnowywiewnych z odzyskiem ciepła na wymiennikach obrotowych.”*

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować centrale niezbędne do obsługi pomieszczeń objętych częścią budynku opisaną w *Analizie podziału na części projektu budowlanego sporządzonej przez Rafała Sieraczyńskiego w listopadzie 2018 r. jako „Edukacja”* oraz elementy systemu wentylacji znajdujące się w obrębie części pn. Edukacja.

Ad. 7

Zgodnie z OPZ, (część opisowa projektu budowlanego, str. 33): „(...) parametry powietrza wewnątrz budynku, w tym dla pomieszczeń ekspozycyjnych przewiduje się jako:

- temperatura wewnętrzna $t_w = 20-24$ °C
- wilgotność względna $\phi_w = 40\%-60\%$. „

Ad. 8

Ekspertyzę pożarową oraz Postanowienie Komendanta PSP zawiera udostępniona przez Zamawiającego w ramach modyfikacji SWZ nr 2 *DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, EKSPERTYZY*.

Ad. 9

Pozostałe ekspertyzy dot. inwestycji zawiera udostępniona przez Zamawiającego w ramach modyfikacji SWZ nr 2 *DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, EKSPERTYZY*.

W związku z powyższymi pytaniami, Zamawiający w załączeniu zamieszcza *DOKUMENTACJĘ BUDOWLANĄ, BADANIA, EKSPERTYZY*, które stanowią uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Od dnia wprowadzenia modyfikacji SWZ nr 2 zmianie ulega zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe Rysy Architekci ul. Topolowa 2/91 05-500 Mysiadło w 2016 r. w wersji udostępnionej w dniu 10.12.2021 r., który jest zastąpiony przez zał. nr 1 do niniejszej modyfikacji SWZ (aktualny i wiążący zał. nr 2 do OPZ).

Ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ w następującym zakresie:

I. Rozdział X SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **27.01.2022 r.**

II. Rozdział XII ust. 3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Sposób oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **29.12.2021 roku, do godz. 11:00.**

III. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.12.2021 roku, o godzinie 12.00**

Zmiany SWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Wykaz załączników:

1. Aktualny zał. nr 2 do OPZ - DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, EKSPERTYZY,
2. ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA TERENU-KOMUNIKACJA.JPG

dyrektor Muzeum: dr hab. Jacek Górski